

Betriebsarten Bodenfilter Wasserpark

Betriebsart 1: Filterbetrieb mit Wasser aus der Neuen Donau (Hauptbetrieb)

Betriebsart 1.1: Neue Donau => Bodenfilter => Ausleitung Wasserpark oben

Betriebsart 1.2: Neue Donau => Bodenfilter => Ausleitung Wasserpark unten

Betriebsart 1.3: Neue Donau => Bodenfilter => Ausleitung direkt in Alte Donau

Betriebsart 2: Rückspülbetrieb mit Wasser aus der Neuen Donau

Betriebsart 2.1: Neue Donau => Rückspülen Bodenfilter => Ausleitung Wasserpark oben

Betriebsart 2.2: Neue Donau => Rückspülen Bodenfilter => Ausleitung Wasserpark unten

Betriebsart 2.3: Neue Donau => Rückspülen Bodenfilter => Ausleitung direkt in Alte Donau

Betriebsart 3: Bypass oberhalb Filterkörper

Betriebsart 3.1: Neue Donau => Bypass Bodenfilter oben => Ausleitung Wasserpark oben

Betriebsart 3.2: Neue Donau => Bypass Bodenfilter oben => Ausleitung Wasserpark unten

Betriebsart 3.3: Neue Donau => Bypass Bodenfilter oben => Ausleitung direkt in Alte Donau

Betriebsart 4: Bypass unterhalb Filterkörper (über Rigole)

Betriebsart 4.1: Neue Donau => Bypass Bodenfilter unten => Ausleitung Wasserpark oben

Betriebsart 4.2: Neue Donau => Bypass Bodenfilter unten => Ausleitung Wasserpark unten

Betriebsart 4.3: Neue Donau => Bypass Bodenfilter unten => Ausleitung direkt in Alte Donau

Betriebsart 5: Kreislauf Wasserpark

Betriebsart 5.1: Wasserpark => Bodenfilter => Ausleitung Wasserpark unten

Die möglichen Ausleitstellen sind:

Wasserpark oben: Am nordwestlichen Ende des Filters

Wasserpark unten: Am nordöstlichen Ende des Filters

Alte Donau: Über eine Rohrleitung vom Filter durch den Trenndamm direkt in die Alte Donau